

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ,
ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ**

**ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»**

П р о т о к о л и с п ы т а н и й

№ 08-01-2018 (2020073)



Резервуар-охладитель молока закрытого типа Cool Best-M3-2000

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ООО «МилкАгроСуздаль»	601340, Владимирская область, Камешковский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 17/2 Тел.: 8-904-592-77-06

Результаты испытаний (краткие)	
Резервуар-охладитель молока закрытого типа Cool Best-M3-2000	
Назначение	Резервуар-охладитель молока Cool Best-M3-2000 предназначен для сбора, охлаждения и хранения охлажденного молока при пониженной температуре (+4 ⁰ С).
Качество работы :	
Время охлаждения молока первой дойки от +35 ⁰ С до +4 ⁰ С при количестве молока 1/3 от номинальной вместимости резервуара-охладителя (для 3 доек), ч	3,6
Повышение средней температуры первоначально охлажденного до +4 ⁰ С молока в емкости хранения, при температуре + 28 ⁰ С за 4 часа хранения при отключенной установке, ⁰ С	1,0
Неравномерность распределения жира для двух произвольно взятых проб в охлажденном до +4 ⁰ С молоке при количестве молока от 10 до 100% номинальной вместимости и выдерживания в течение 6 часов, г/кг: - работа мешалки не должна способствовать образованию пены или масла	1,0 Пена и масло не образуются
Режим промывки	Механический с автоматическим управлением
Продолжительность операции промывки, ч	1,0
Качество промывки (визуальный контроль внутренней поверхности резервуара):	Удовлетворительное
Производительность за 1 ч, л: - основного времени	51,90
Условия эксплуатации:	
Микроклимат помещения: - температура, ⁰ С	20-28
- относительная влажность, %	70-80
Характеристика молока, поступающего на обработку:	
- количество молока, поступившего на обработку, л	460-680
- температура, ⁰ С	32-33
- содержание жира, %	3,4-3,6
- кислотность, ⁰ Т	17
- чистота, группа	I
- плотность, кг/м ³	1027-1030
- содержание белка, %	3,2-3,3
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч	0,17
Эксплуатационная надежность	Высокая
Удобство управления	Удобно

Безопасность выполнения работ	Обеспечена не в полной мере
Описание конструкции машины	
<p>Резервуар-охладитель Cool Best-M3-2000 ЗДТ закрытого типа в исполнении для 3-дочного использования с системой непосредственного охлаждения молока. Питание резервуара от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением 220/380 вольт. Резервуар-охладитель оборудован следующими функциональными системами: системой охлаждения, системой управления и контроля, системой автоматической промывки.</p> <p>Основными узлами резервуара-охладителя являются: - емкость цилиндрическая овальной формы с горизонтальным расположением; - блок управления, который позволяет управлять процессами охлаждения, промывки и программирования, а система контроля обеспечивает цифровую индикацию температуры молока и световую индикацию процесса промывки; - компрессорно-конденсаторный агрегат</p>	

Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Номинальная вместимость, л	2000
Установленная мощность, кВт	3,9
Габаритные размеры резервуара с агрегатом, мм:	
- длина	1770
- ширина	1560
- высота	1915
Габаритные размеры холодильно-компрессорного агрегата, мм:	
- длина	625
- ширина	900
- высота	880
Масса резервуара, кг	510
Холодильный агент	Фреон R22
Обслуживающий персонал, чел.	1
Система перемешивания молока:	
- тип	Механический
- конструкция мешалки	Мешалка лопастная с приводом от мотор-редуктора
- двигатель мешалки	Тип 632-4, 0,18 кВт, 380 В
- частота вращения вала электродвигателя, мин. ⁻¹	1310
- частота вращения мешалки, мин. ⁻¹	28

Результаты испытаний	
<u>Качество работы</u>	<p>Время охлаждения молока первой дойки от +35⁰С до +4⁰С определялось при 1/3 наполнении от номинальной вместимости резервуара-охладителя по ГОСТ Р 50803-2008, как для 3-доечного использования. Время охлаждения составило 3,6 ч (по ГОСТ – не более 2,0 ч). Температура молока при хранении была на уровне +4,0⁰С, повышение средней температуры первоначально охлажденного до +4⁰С молока за 4 часа хранения при отключенной установке не превысило 1,0⁰С. В процессе охлаждения и перемешивания молока не происходит образования льда, пены и масла. Автоматическая система промывки резервуара-охладителя обеспечивает качественную его мойку и дезинфекцию.</p> <p>Охлажденное молоко не замороженное, имеет однородную консистенцию без осадка и хлопьев, без посторонних запахов и привкусов, белого цвета. Кислотность молока 17,0⁰Т, первой группы чистоты, плотность молока составляет 1027 кг/м³, количество жира и белка 3,5% и 3,2% соответственно. Бактериальная обсеменённость молока составила 5х10⁵ КОЕ/см³.</p> <p>Охлажденное молоко соответствует первому сорту по ГОСТ Р 52054-2003, как молоко коровье сырое и пригодно для дальнейшей переработки.</p>
<u>Производительность</u>	<p>Средняя производительность охладителя, за 1 час основного времени, получена равной 51,9 л при 33% общей вместимости.</p> <p>Охладитель надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен нарушений технологического процесса не выявлено.</p> <p>В работе резервуар-охладитель обслуживался одним оператором. Удельный расход электроэнергии составил 0,021 кВт-ч/л.</p>
<u>Безопасность конструкции</u> кон-	<p>Конструкция машины имеет пять отклонений от требований системы стандартов безопасности труда и системы «человек–машина».</p>
<u>Техническое обслуживание</u>	<p>Ежесменное ТО</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодичность-8-10 ч; – продолжительность – 0,17 ч; – трудоемкость-0,17 чел.-ч. <p>Периодическое ТО -1</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодичность-300 ч; – продолжительность – 0,3 ч; – трудоемкость-0,3 чел.-ч.

	<p>Периодическое ТО -2</p> <ul style="list-style-type: none"> - периодичность-3600 ч; - продолжительность – 1,0 ч; - трудоемкость-1,0 чел.-ч. <p>Руководство по эксплуатации содержит не все разделы, рекомендованные ГОСТ 27388-87. Отсутствуют такие разделы как «Техническое обслуживание», «Правила хранения» и «Транспортирование».</p>
Заключение по результатам испытаний	
<p>В результате проведенных периодических испытаний резервуара-охладителя молока закрытого типа Cool Best-M3-2000 установлено, что резервуар-охладитель молока не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - время охлаждения молока от первой дойки от плюс 35⁰С до плюс 4⁰С при количестве молока на 1/3 от номинальной вместимости резервуара-охладителя (для 3-доечной эксплуатации) 3,6 ч; - диаметр отверстия для заливки молока 90 мм; - внутренний диаметр сливного патрубка 37 мм; - марка и модель установленного компрессорно-конденсаторного агрегата отличается от заявленной в технических условиях; - в руководстве по эксплуатации отсутствуют разделы «Техническое обслуживание», «Правила хранения» и «Транспортирование»; - в технических условиях отсутствуют разделы «Требования охраны окружающей среды» и «Требования по утилизации». Приведены технические требования не по всем модификациям резервуаров-охладителей; - имеются острые углы , кромки и заусенцы на шкафу автомата мойки и арматуре холодильного агрегата; - знак “Высокое напряжение” отсутствует; - защитное заземление отсутствует; - болт заземления и контактная площадка отсутствуют; - провода шкафа управления не имеют маркировки. <p>Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий.</p>	
<u>Испытания проведены:</u>	<p>ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru</p>
<u>Испытания провел:</u>	С.Н.Каплин
<u>Источник информации:</u>	Протокол испытаний № 08-01-2018 (2020073) от 23 марта 2018 года.